



## Gasbeschaffenheit 2022

### Unter ständiger Qualitätskontrolle

Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW-Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.

Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische

und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder.

Die Messwerte sowie die Gaskomponenten wurden mit einem geeichten Prozesschromatographen ermittelt.

<b>Monat</b>	<b>Hseff (kWh/m<sup>3</sup>)</b>	<b>RHON (kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>CO<sub>2</sub> (mol%)</b>
Januar	11,512	0,805	1,74
Februar	11,526	0,803	1,59
März	11,641	0,814	1,87
April	11,555	0,797	1,34
Mai	11,505	0,784	0,85
Juni	11,526	0,7885	0,89
Juli	11,539	0,7897	0,94
August	11,539	0,7895	1,00
September	11,588	0,7973	1,04
Oktober	11,553	0,8022	1,27
November	11,527	0,8034	1,41
Dezember	11,521	0,8027	1,43

Die Stromkontor Griesheim GmbH hat das Gasnetz am Standort Industriepark Griesheim, Frankfurt am Main, mit Wirkung zum 01.01.2020 von der Infraside Griesheim GmbH erworben. Die Daten und Preise für die Vorjahre finden Sie auf der Homepage der Infraside Griesheim GmbH unter [www.infraside-griesheim.com](http://www.infraside-griesheim.com).